Kuu keskmine gaasi kvaliteet **Juuni** **2026**
Average monthly gas quality **June** **2026**

Kuu keskmine gaasi koostis Monthly average gas composition	
Komponent Component	mol % mole %
metaan methane	95,280
etaan ethane	3,486
propaan propane	0,749
n-butaan n-butane	0,189
2-metüülpropaan i-butane	0,077
lämmastik nitrogen	0,180
süsihappegaas carbon dioxide	0,020
2,2 dimetüülpropaan neo C5	0,000
2-metüülbutaan i-pentane	0,011
n-pentaan n-pentane	0,002
süsivesinike fraktsioonid hydrocarbon fractions C6+	0,000
hapnik oxygen	0,005
vesinik hydrogen	0,001

Kuu keskmised gaasi omadused Monthly average gas properties			
Gaasi parameeter Gas parameter	Ühik Unit	25/0 ^{0}C	25/20 ^{0}C
Alumine küttevääртus Inferior calorific value	kWh/m³	10,40	9,690
Ülemine küttevääртus Superior calorific value	kWh/m³	11,53	10,74
Wobbe arv Wobbe index	kWh/m³	15,08	14,05
Metaani arv Methane number	-	84	
Tihedus Density	kg/m³	0,7555	0,7036
Suhteline tihedus Relative density	-	0,5844	0,5842
Vee kastepunkt Water dew point H_2O DP	°C	-36,99	
Vee kastepunkti gaasi rõhk Gas pressure of H_2O DP	bar (abs)	70,00	
Süsivesinike kastepunkt Hydrocarbons dew point HC	°C	-18,16	
Süsivesinike kastepunkti rõhk Gas pressure of HC DP	bar (g)	27,0	
Kogu väävel Total Sulphur	mg/m³	0,05	0,00
Vesinik + karbonüülsulfiid Hydrogen+Carbonyl sulfide	mg/m³	0,00	0,00
Merkaptaanväävel Mercaptan sulfur	mg/m³	0,05	0,05

Elering AS , Kadaka tee 42, 12915 Tallinn
Äriregistri kood 110222625, KMKR EE100889639
IBAN EE592200221029807380, Swedbank
Telefon 715 1222, faks 715 1200
info@elering.ee, http://elering.ee