Kuu keskmine gaasi kvaliteet **August** **2026**
Average monthly gas quality **August** **2026**

Kuu keskmine gaasi koostis Monthly average gas composition	
Komponent Component	mol % mole %
metaan methane	95,207
etaan ethane	4,084
propaan propane	0,393
n-butaan n-butane	0,078
2-metüülpropaan i-butane	0,047
lämmastik nitrogen	0,165
süsihappegaas carbon dioxide	0,015
2,2 dimetüülpropaan neo C5	0,000
2-metüülbutaan i-pentane	0,006
n-pentaan n-pentane	0,002
süsivesinike fraktsioonid hydrocarbon fractions C6+	0,001
hapnik oxygen	0,001
vesinik hydrogen	0,001

Kuu keskmised gaasi omadused Monthly average gas properties			
Gaasi parameeter Gas parameter	Ühik Unit	25/0 ^{0}C	25/20 ^{0}C
Alumine küttevääртus Inferior calorific value	kWh/m³	10,37	9,652
Ülemine küttevääртus Superior calorific value	kWh/m³	11,49	10,70
Wobbe arv Wobbe index	kWh/m³	15,06	14,03
Metaani arv Methane number	-	85	
Tihedus Density	kg/m³	0,7519	0,7002
Suhteline tihedus Relative density	-	0,5815	0,5813
Vee kastepunkt Water dew point H_2O DP	°C	-31,34	
Vee kastepunkti gaasi rõhk Gas pressure of H_2O DP	bar (abs)	70,00	
Süsivesinike kastepunkt Hydrocarbons dew point HC	°C	-8,33	
Süsivesinike kastepunkti rõhk Gas pressure of HC DP	bar (g)	27,0	
Kogu väävel Total Sulphur	mg/m³	0,16	0,00
Vesinik + karbonüülsulfiid Hydrogen+Carbonyl sulfide	mg/m³	0,07	0,06
Merkaptaanväävel Mercaptan sulfur	mg/m³	0,10	0,04

Elering AS , Kadaka tee 42, 12915 Tallinn
Äriregistri kood 110222625, KMKR EE100889639
IBAN EE592200221029807380, Swedbank
Telefon 715 1222, faks 715 1200
info@elering.ee, http://elering.ee